



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่ ขร ๕๘๗๐๑/๕๕๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

ตามกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ รายสาขา เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ (Thailand's ๒nd Updated NDC) ร้อยละ ๓๐ - ๔๐ จากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) โดยแผนปฏิบัติการฯ จะเป็นกรอบการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขาที่กำหนด รวมถึงเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีข้อจำกัดหรือขาดความพร้อม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป นั้น

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เงิน ขอรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

เดือน	จำนวนที่ใช้ (kWh)	จำนวนต่อชั่วโมง โดยประมาณ	จำนวนการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (kgCO2e)
พฤษภาคม ๒๕๖๙	๕,๙๒๓.๔๘	๕,๙๒๓	๓,๔๔๘.๐๖
รวม	๕,๙๒๓.๔๘	๕,๙๒๓	๓,๔๔๘.๐๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นายอัศววรรณ อินตะ)

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

/ความเห็น...

หมายเหตุ : (เรื่อง รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลตำบลแม่เงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(☒) เพื่อโปรดทราบ ดำเนินการตามเสนอ

(☐) ไม่เห็นควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายถนอม ไทพสุรินทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(☒) เพื่อโปรดทราบ ดำเนินการตามเสนอ

(☐) ไม่เห็นควร เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายชูชาติ แม้าพิมพ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(☒) ทราบ ดำเนินการตามรายงาน

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายสง่า สิทธิแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่เงิน

การคำนวณ CO2 จากการใช้ไฟฟ้าทำได้โดยใช้สูตร: ปริมาณ CO2 = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยไฟฟ้า (kgCO2e/kWh) ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามาจากบิลค่าไฟ ส่วนค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่สามารถหาได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลมาตรฐาน เช่น ของประเทศไทย

สูตรคำนวณ

- ปริมาณ CO2 (kgCO2e) = ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e/kWh)

- ตัวอย่าง: หากใช้ไฟฟ้า ๑๐๐ kWh และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ ๐.๕๘๒๑ kgCO2e/kWh จะคำนวณได้ดังนี้

- ปริมาณ CO2 = ๑๐๐ kWh x ๐.๕๘๒๑ kgCO2e/kWh = ๕๘.๒๑ kgCO2e

หมายเหตุ : ไฟฟ้า ๑ หน่วย มีค่าเท่ากับ ๑ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (๑ kWh) หรือ ๑,๐๐๐ วัตต์-ชั่วโมง (๑,๐๐๐ Wh) การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีกำลังไฟ ๑,๐๐๐ วัตต์ หรือ ๑ กิโลวัตต์ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยอยู่ที่ ๐.๕๘๒๑ kgCO2e/kWh

แหล่งที่มา : <https://thaicarbonlabel.tgo.or.th/>

ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อ	ที่อยู่	หมายเลข ผู้ใช้ไฟ	จำนวนที่ใช้ (หน่วย)	จำนวนเงิน
1	เทศบาล ต.แม่เงิน	(กล้องวงจรปิด CCTV บ้านธารทอง จุดที่ 1) ม.11	020018119157	0.00	35.62
2	เทศบาล ต.แม่เงิน	(กล้องวงจรปิด CCTV บ้านธารทอง จุดที่ 2) ม.11	020018119181	0.00	35.62
3	เทศบาล ต.แม่เงิน	(กล้องวงจรปิด CCTV บ้านธารทอง จุดที่ 3) ม.11	020018119204	0.00	35.62
4	เทศบาล ต.แม่เงิน	(กล้องวงจรปิด CCTV บ้านธารทอง จุดที่ 4) ม.11	020018119238	9.00	68.47
5	เทศบาล ต.แม่เงิน	(กล้องวงจรปิด CCTV บ้านธารทอง จุดที่ 5) ม.11	020018119260	0.00	35.62
6	เทศบาล ต.แม่เงิน	(กล้องวงจรปิด CCTV บ้านธารทอง จุดที่ 7) ม.11	020018119274	0.00	35.62
7	เทศบาล ต.แม่เงิน	ม.6 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	020005999161	326.00	1,408.66
8	เทศบาล ต.แม่เงิน	88 ม.3 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	020020208394	5,588.48	28,845.72
รวม				5,923.48	30,500.95

